



Hlásič imobility SUPER PASS II

SuperPass II je první přístroj s automatickým zapnutím splňující podmínky NFPA. Tento prvek zvyšuje úroveň bezpečnosti tím, že při jeho vyjmutí z "úložné" polohy se automaticky aktivuje. Vyjmutím klíče se přístroj přepne do snímacího režimu. To je signalizováno zvukovým signálem a žlutými LED diodami.

Jestliže zařízení není v pohybu po dobu 18-20 sec dojde k tzv. "Prealarmu" se zvukovým signálem a blikáním červených diod. Pokud senzor zaregistruje pohyb, pak se tento "Prealarm" vypne. Pokud nedojde k pohybu detektoru po dobu 30-35 sekund rozezná se nouzový signál spolu s intenzivním blikáním LED diod. Tento signál může být zrušen současným zmáčknutím dvou bočních tlačítek. Do tohoto režimu lze přejít kdykoli ručním zmáčknutím čelního tlačítka ALARM.

Pro vypnutí detektoru je nutné zasunout zpět klíč.

K dodání je také model s teplotním čidlem.